



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
CENTRUL DE SANATATE PUBLICĂ CHIȘINĂU



MD 2001, mun. Chișinău str. Al.Hijdeu 49, Tel. +373 22 574 300, Fax. +373 22 574 300
<http://www.ansp.md> e-mail csp.chisinau@ansp.gov.md IDNO 1018601000021

17.10.2024 Nr. 02-6/9997

La nr. _____ din _____

SRL „SmartDent”
Cabinet stomatologic
str. B-d. Mircea cel Bătrîn 3,
or. Chișinău
email: zaharia.andrian@gmail.com
c/f 1023600007502

Prin prezenta, Centrul de Sănătate Publică (CSP) Chișinău, în temeiul prevederilor art.16 alin.(3) din Legea nr.10 din 03.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătății publice, cu referință la cererea Dvs, înregistrată cu nr.11168 din 23.09.2024, remite rezultatele investigațiilor sanitaro-microbiologice a lavajelor la flora microbiană a testelor de salubritate și rezultatele măsurărilor instrumentale a factorilor fizici (nivelul iluminatului, temperaturii și umidității relative a aerului la locurile de muncă), efectuate la 26.09.2024 în baza anexei la contractul nr.1581 din 24.09.2024, în cabinetul stomatologic SRL „SmartDent” din Bd. Mircea cel Bătrîn 3, or. Chișinău

1. Rezultatul investigațiilor sanitaro-microbiologice a testelor la sterilitate nr.57027107, de salubritate nr. 57027113, nr.57027155 a aerului, prelevate în cabinetul stomatologic, corespunde prevederilor anexei nr. 5 la Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale, aprobat prin HG RM nr. 663 din 23.07.10.
2. Parametrii meteorologici în încăperi constituie: temperatura aerului 22,3-22,7° C, umiditatea relativă a aerului 40,7-42,7% și corespund cerințelor Regulamentului sanitar menționat.
3. Nivelul iluminatului la locurile de muncă la tratamentul terapeutic și chirurgical constituie 784-814 lx (norma 500 lx), în cabinetul de sterilizare constituie 401-405 lx (norma fiind de 200 lx) și corespunde NCM C 04.02-2017 „Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial”.

În contextul celor expuse, Centrul de Sănătate Publică Chișinău, solicită achitarea serviciilor prestate conform obligațiunilor contractuale (act de predare primire a lucrărilor nr.3325/2024.

Rapoartele încercărilor de laborator în original, pe suport de hârtie, le puteți ridica la ghișeul unic al CSP Chișinău, de pe str. A. Hîjdeu 49.

Anexă: rezultatele investigațiilor de laborator - 7 file.

Șef direcție CSP Chișinău

Eudochia TCACI

Digitally signed by Tcaci Eudochia
Date: 2024.10.17 15:09:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ex S.Lipovan
tel. 022574-317